



単位：mm

該当品	呼び径	Z±10	D	t ₁	A±20	B (最大)	R	t ₂ (最小)	参考質量 (kg)
●	150-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	25	101	4	0.9
●	150-125	120	140±0.5	4.1+0.8	250				1.0
●	200-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	25	127	4	1.0
	200-125	120	140±0.5	4.1+0.8	250				1.0
	200-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	250-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	25	153	4	1.0
	250-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	250-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
●	300-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225				25
	300-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280	1.5			
	300-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330	2.2			
	300-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	3.3			
●	350-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	30	207	4	1.0
	350-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	350-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
	350-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				3.3
	350-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.5
●	400-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	30	235	4	1.0
	400-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	400-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
	400-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				3.5
	400-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.5
●	450-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	35	263	4	1.0
	450-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	450-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
	450-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				4.0
	450-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.5
●	500-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	40	292	4	1.1
	500-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	500-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
	500-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				4.0
	500-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.5
●	600-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	45	350	4	1.1
●	600-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	600-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
	600-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				4.1
	600-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				5.0

- 備考 1. 無印は日本下水道協会規格「下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1」規格品。
 2. ●印はメーカー規格品
 3. 破線で示す形状になる場合もあります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用副管90度支管 〈HS〉	図番	5598-01-01
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S